



Tiefbauamt Graubünden
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun
Ufficio tecnico dei Grigioni

Strassenbaulabor
Sägenstrasse 76A 7001 Chur
Tel. 081 257 38 35 Fax 081 257 21 82
www.tiefbauamt.gr.ch

Sachbearbeiter **G. Hitz**
Direktwahl 081 257 38 37
gion.hitz@tba.gr.ch

14. Mai 2012

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11

D-86159 Augsburg

Eignungsnachweis Fugenmörtel

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bestätigen den Eingang von folgendem Prüfbericht:

- LPM, Untersuchungsbericht A-38'331-1 vom 23.4.2012
Eignungsnachweis Fugenmörtel PCI Pavifix CEM ROC

Beurteilung

Mit einem WFT-L von 101 % und einer Haftzugfestigkeit von 3.8 MPa werden die Anforderungen erfüllt.

Befund

Fugenmörtel PCI Pavifix CEM ROC wird in unsere Liste der genehmigten Fugenmörtel sowohl für Pflasterungen wie auch für Fugen bei Mauerwerken aufgenommen. Die zulässige Schichtdicke beträgt 5 – 50 mm.

Freundliche Grüsse

TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN

Strassenbaulabor


G. Hitz