

Auftraggeber:
PCI Augsburg GmbH
Picardstraße 11
86159 Augsburg

**Materialprüfungsamt
für das Bauwesen
Abteilung Massivbau**

80290 München

Hausanschrift:
Theresienstraße 90 / N6
80333 München

Telefon: 089/289-23000
Telefax: 089/289-23057
E-Mail: mpa@mb.bv.tum.de

Kurzfassung zum PRÜFBERICHT Nr.: 25040313-1/Gi vom 09.06.2004

BETRIFFT: Prüfung des Fliesenklebers „PCI OceanFlex PUR“

PRÜFGRUNDLAGE: DIN EN 12004:2002-10 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -
Definitionen und Spezifikationen“
DIN EN 12003:1997-08 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten –
Bestimmung der Scherfestigkeit von Reaktionsharz-Klebstoffen“
DIN EN 1308:1999-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -
Bestimmung des Abrutschens“
DIN EN 1346:1999-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -
Bestimmung der offenen Zeit“

**UNTERSUCHUNGS-
ERGEBNIS:** Der Fliesenkleber „PCI OceanFlex PUR“ hat alle Anforderungen der Klasse


R 2 T

nach DIN EN 12004:2002-10 erfüllt.


Prüfstellenleiter



Dr. G. Winklmeier



Sachbearbeiterin



Dr. A. Gies-Schuma